



UNIONE EUROPEA  
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE  
SICILIANA



PO FESR SICILIA  
2014-2020



## Scuola Secondaria di Primo Grado "L. Castiglione"

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2

95034 Bronte (Ct) Tel. 095/691180 Fax 095/7725146

Cod. Meccanografico CTMM119008 – Cod. Fiscale. 80011270875

P.E.O: [ctmm119008@istruzione.it](mailto:ctmm119008@istruzione.it) P.E.C: [ctmm119008@pec.istruzione.it](mailto:ctmm119008@pec.istruzione.it)

Al sito web

Alla sezione di Amministrazione Trasparente

Al Fascicolo del progetto Azione 10.7.1 D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020

### **Oggetto: Controllo parziale finalizzato alla verifica della conformità Depuratori d'aria**

Avviso Pubblico n. 1076 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1. Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative

Codice Caronte 10.07.01/S/R/28906

CUP: J99J21009200002

CIG: Z223D5077D

#### **Estremi dell'incaricato**

*Verificatore della conformità: prof. Napoli Spatafora Vincenzo*

Lettera di incarico prot. n° 6016 del 02/12/2023

Data della verifica 05/12/2023

### Estremi della procedura

- Determina di indizione prot. n°5618 del 16/11/2023 per un valore a base d'asta di € 8.312,00 IVA al 22% inclusa.
- Determina di Affidamento prot. n° 5673 del 20/11/2023 per un valore effettivo di euro € 8.296,00 IVA al 22% inclusa.
- Affidamento avvenuto tramite RDO confronto preventivi su MEPA ai sensi dell'art. 50 comma 2 del Dlgs 36/2023 n° 3851806
- Stipula/ contratto prot. n. 5674 del 29/11/2023
- Disciplinare e Capitolato di Gara prot. n° 5619 del 16/11/2023

### Fornitore:

International Service Solutions srl , P.IVA 05778170489 VIA DELL'INDUSTRIA 14 - **20032**

CORMANO (MI)

Confronto di preventivi n. 3851806 (offerta n. 988599)

RUP: Dirigente Scolastico Magaraci Maria

Documento di Trasporto n° 23/0020 del 23/11/2023

Documentazione tecnica del materiale ai sensi della normativa vigente.

### Materiale oggetto del controllo

Q.tà	Prodotto	Caratteristiche
8	PROFESSIONAL BLACK ( Deluxe) Black air Purifier w/prefilter Numeri Matricola 49202739 49292747 49202769 49202775 49202780 49202795	Modello: 20600-3 Energia 100-240 V CA, 50~60 Hz Dimensioni 480x460x725 mm Peso 16,3 kg Efficienza energetica (classe) na Consumo elettrico al minimo/massimo: 12/73 watt dBa minimo – massimo 39-57 Portata volumetrica: 90/220 cfm 150/373 m3/hr CADR fumo 179,6 cfm 305 m3/h CADR polveri 199,3 cfm 338,6 m3/h CADR pollini 244,7 cfm 415,7 m3/h Doppio sistema di filtraggio HEPA + griglia elettrica

	49202815	HEPA 13 (EN1822)
	49202818	Sistema di filtraggio con griglia elettronica Eliminazione permanente dei microrganismi catturati dal sistema di filtrazione (azione micro biostatica) Portabile o montaggio sul muro Ricambio filtri annuale Ricambio dei filtri senza pericolo per la salute Filtraggio multistage VOC per gas e odori: 6 filtri Residui produzione ozono inferiori 0.050 parts per million by volume (ppmv) in 24h ( si) Certificazione CE Garanzia per le parti elettriche ( 2 anni) Garanzia parti meccaniche ( 5 anni)

L'anno 2023 il giorno 05 del mese di dicembre alle ore 10.00 presso l'istituzione scolastica Scuola Secondaria di Primo Grado "L. Castiglione" il sottoscritto prof. Napoli Spatafora Vincenzo nominato verificatore della conformità ai sensi del Dlgs. 36/2023 art. 116, procedeva a redigere il processo verbale di controllo del materiale di cui sopra costituente parte dell'intera fornitura

### **VERBALE DI CONTROLLO**

La ditta ha provveduto alla consegna della documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui Capitolato Tecnico per il materiale oggetto del controllo

Sono state verificate tutte le apparecchiature consegnate e ne è stata controllata la corretta installazione durante l'esecuzione dei lavori di installazione.


Sono stati verificati i livelli segnale e la copertura delle aree interessate al progetto per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature installate laddove richiesto.

Alla fine delle prove e delle verifiche di cui sopra si è riscontrato:

- I prodotti oggetto del controllo sono risultati corrispondenti a quanto indicato negli atti di gara
- i prodotti oggetto del controllo sono risultati correttamente installati e funzionanti
- i prodotti oggetto del controllo sono risultati in regola con la normativa ambientale
- Tutti gli atti della procedura sono risultati coerenti

- È stata verificata la perfetta corrispondenza dei valori economici tra quanto indicato nella procedura e quanto risultante dai documenti di gara.

F.to Il verificatore della conformità  
Prof. Napoli Spatafora Vincenzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Napoli Spatafora V.", is written over a light gray rectangular background.